



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел (8182) 28-80-70, E-mail:gpnao@pochta.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Виноградовского и Шенкурского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 24, тел. 4-01-27, E-Mail-ogpn26arh@yandex.ru

**Предписание № 1/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара  
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
"Центр дополнительного образования"**

во исполнение распоряжения начальника ОНД Виноградовского и Шенкурского районов УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Архангельской области Дерябина Сергея Александровича  
(наименование органа ГПН)

№ 1 от 10 февраля 2016 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" в период с 10 час. 00 мин. 02.03.2016 года по 14 час. 30 мин. 04.03.2016 года  
проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Виноградовского района  
Архангельской области по пожарному надзору Бессоновым Николаем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

здания внешкольного учебного заведения правообладателем, которого является юридическое лицо  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного об-  
разования" (далее – МБУ ДО "ЦДО"). по адресу: п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 94, Виноградов-  
ского района, Архангельской области.

При проведении проверки присутствовал: Директор МБУ ДО "ЦДО" Попов Павел Владимирович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здании по адресу: п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 94, Виноградовского района, Архангельской области				
1.	- У дверей отделяющих лестничную клетку от общих коридоров отсутствуют приспособления для самозакрывания. - У дверей отделяющих лестничную клетку от общих коридоров установить приспособления для самозакрывания.	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.08.2016г.	
2.	- В процессе эксплуатации здания произведено изменение конструктивных, объёмно-планировочных решений без проекта, разработанно-	п. 4.3 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.08.2016г.	

	го и согласованного в установленном порядке. - Привести здание в соответствие с проектом на здание.			
3.	- Под лестничным маршем хранятся горючие материалы. - Под лестничным маршем не хранить горючие материалы	п/п «к» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.08.2016г.	
4.	- В техническом этаже здания организована мастерская. - Не допускать в техническом этаже здания организации мастерской.	п/п «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.08.2016г.	
5.	- В техническом этаже здания организовано хранение оборудования, мебели и других предметов - В техническом этаже здания не организовывать хранение оборудования, мебели и других предметов	п/п «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.08.2016г.	
6.	- Дверь на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания. - Обеспечить открывание двери на пути эвакуации по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.08.2016г.	
7.	- На пути эвакуации (в коридоре 1 этажа) устроен порог (труба отопления) препятствующая свободной эвакуации людей. - На пути эвакуации (в коридоре 1 этажа) обеспечить свободную эвакуацию людей.	п/п «а» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Виноградовского и Шенкурского районов  
Архангельской области  
по пожарному надзору  
Бессонов Николай Николаевич



«04» марта 2016г.

Предписание для исполнения получила: Директор МБУ ДО "ЦДО" Попов Павел Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» марта 2016г. Попов  
(подпись)